

Morten Burild

Absalonsgade 24^{4tv}
DK-1658 Kbh. V
DENMARK
Tlf.: +45 33 21 13 62
E-mail: morten.burild@get2net.dk

Byens Tegnesteue ApS
Fax: 35 26 22 83

Att.: Jens Harrild

Kbh. V d. 25. november 2002

Vedr.: Absalonsgade 24, 4. tv

Som følge af regnen natten mellem fredag og lørdag har vi igen haft vandproblemer. Det drejer sig igen om vand i værelse mod gade/opgang samt massiv vandindtrængen på køkkentrappe. Vand i værelse mod gade/opgang er nu på vej hen over loftet et nyt sted.

Ydermere kunne vi lørdag morgen konstatere, at vandet nu også trængte ind gennem vores emhætte. Vandet løb på ydersiden af det galvaniserede tilgangsrør til emhætten. Vandskaden resulterede i vand på køkkengulvet, der nu er skyld i, at flere linoleumsfliser langs komfur og køleskab delvist har mistet vedhæftningen på grund af opfugtning på underside.

Jeg kontaktede Klaus Hansen, Martin Lindeberg og Hans Jørgen Hansen lørdag eftermiddag. Martin Lindeberg fik organiseret et besøg fra ISS Skadeservice, der efterså og forsøgte at udbedre afdækninger på begge sider af tag. Det lykkedes delvis at stoppe vandindtrængningen fra emhætten. Øvrige steder var der ingen bedring, hvilket jeg meddelte Hans Jørgen Hansens telefonsvarer lørdag aften.

Tilsyneladende har der ikke fra CEGs side været gjort tiltag til yderligere afdækninger i løbet af søndag ligesom CEG ikke har fundet en besigtigelse af skaderne nødvendig.

Til information kravlede jeg selv op på stilladset mod gården lørdag eftermiddag inden ISS havde været der. Umiddelbart virkede afdækninger omkring kviste ikke tilstrækkelige. Især var afdækning i forbindelse med udluftningsrør utilstrækkelig, hvilke ISS ligeledes senere påpegede.

5. th. har tilsyneladende ikke haft vandindtrængen denne weekend.

Med venlig hilsen

Morten Burild